

NARVA LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S



Narva

23.01.2008 nr 62-k

Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliinide paigaldamiseks (Süsiaugu kinnistu väliselektrivarustuse projekteerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 "Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus"

Määrata projekteerimistingimused Süsiaugu kinnistu väliselektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

1. ÜLDANDMED

- 1.1 **Taotleja, projekteerija** Empower Engineering OÜ, reg.kood 10714769
Ringtee 63A, Össu küla, Ülenurme vald, 61711 Tartumaa
- 1.2 **Projekti tellija** VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041
Kerese tn.11, 20309 Narva
- 1.3 **Süsiaugu kinnistu omanik** AS Vestman Kinnisvara, registrikood 10120142
Tartu 4A, 71004 Viljandi
- 1.4 **Asukoht** Narva linn, Siivertsli linnaosa,
Süsiaugu kinnistu, Weizenbergi tänav,
Jaotusvõrgu alajaam nr. 114
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa, liiklusmaa

1.5 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus

1.6.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.01.08.a avaldus nr.18/1-12

Indrek Lillemäe - Empower Engineering OÜ projekteerija

1.6.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus

1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostamise eesmärgiks on maakaabelliinide paigaldamine Süsiaugu kinnistu piirkonna elamute elektrivarustamiseks.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega, Eesti Standardiga EVS 843:2003 "Linnatänavad. Tehnovõrgud" ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekti koostamisel arvestada:
 - Süsiaugu kinnistu detailplaneeringuga,
 - UÜ „Ala-Elektra” poolt koostatud Süsiaugu kinnistu tänavavalgustuse elektrivarustuse tööprojektiga,
 - SWECO Eesti AS poolt koostatud Siiverts veevarustuse ja olmekanaliseerimise süsteemi planeeringuga.
- 3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).
- 3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.
- 3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
- 3.7 Esitada tabel teabega läbitava elektrikaabli maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.
- 4.2 Elektriikaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
- 4.3 Elektriikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujud: normikohane.
- 4.4 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
- 4.5 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
- 4.6 Esitada elektriikaablite kaitsemeetmed.
- 4.7 Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaabli skeem, kaablite pinnases paigaldamise ja ristide joonised.
- 4.8 Esitada transiitkilbi, liitumiskilbi ja maanduskontuuri skeemid.
- 4.9 Projekti koosseisus esitada plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine”.
- 4.10 Esitada soovitatav põhiliste tööde järjekord ja töödekorraldamise kirjeldus.
- 4.11 Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt koostatud tehnilistele tingimustele.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Projekti koosseisus esitada elektrivõrguvaldaja poolt koostatud tehnilised tingimused
- 5.2 Tööprojekt kooskõlastada elektrivõrguvaldajaga.
- 5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.