



## PÄÄSTEAMET

Narva Linnavalitsus  
narvalv@narva.ee

Teie: 10.04.2023  
Meie: 19.04.2023 nr 7.2-7.3/2407-2

### **Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastamine**

Kooskõlastame avaliku ürituse „Tšehhi Tivoli“ ajavahemikul 28.04.2023–07.05.2023 aadressil Kangelaste 29, Narva linn, Ida-Viru maakond tingimusel, et ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) tagatakse tuletõrjehnika vaba juurdepääs ehitistele ja atraktsioonidele –rajatakse üldjuhul ringsõiduna, vähemalt 3,5 m laiune, ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;
- 2) kogu territooriumil peab olema tagatud tuletõrjehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele;
- 3) kõikidest hoonetest, telkidest ja atraktsioonidelt tagatakse inimeste kiire evakueerimise võimalus. Territooriumilt ja ajutisest ehitisest tuleb tagada vähemalt kaks väljapääsu;
- 4) telgid ja muud ajutised ehitised varustatakse esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ettenähtud nõuete kohaselt - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m<sup>2</sup> kohta; kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;
- 5) iga atraktsioon varustatakse vähemalt ühe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga;
- 6) maapinnale paigaldatud ajutised elektri kaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
- 7) enne tööle asumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid ning lähtuvalt töö iseloomust viiakse läbi tuleohutuslane koolitus, tagatakse töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus ning teavitatakse töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest;
- 8) atraktsioonid/seadmed peavad olema puhtad põlevjääkidest ja –materjalist;
- 9) kõik atraktsioonid/seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

- 10) kõik ajutised majutus-ja eluruumid peavad olema varustatud autonoomsete tulekahju-signalisatsioonanduritega, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras;
- 11) koostatud asendiplaan peab vastama tuleohutuse seaduse § 22 lõikele 3 (avaliku ürituse korraldamisel selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitises või ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamise kohta tuleb koostada asendiplaan, millel märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed).

Päästeameti Ida päästkeskusel on õigus vastavalt tuleohutuse seaduse § 38-le viia läbi järelevalvet tuleohutusnõuete täitmise üle DK Entertainment OÜ avalikul üritusel.

Paikvaatluse plaanime toimetada **27.04.2023 kell 13.00**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kirill Svjatinski  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Ida päästkeskus

Teadmiseks: DK Entertainment OÜ, [daniil@yesevents.ee](mailto:daniil@yesevents.ee)

Kirill Svjatinski  
tel +372 58603556  
[kirill.svjatinski@rescue.ee](mailto:kirill.svjatinski@rescue.ee)